



平面図1 1/20




展開図 1/20 (最低嵩上げ高 H=50の場合)





工事仕様書	
処理人槽	合併浄化槽 5・7人槽用 重耐圧仕様
システム構成	692(mm) H=1,590 x 1ユニット 嵩上げH=300使用時
有効寸法	1.2 x 1.2 x 1.070 (m)
有効面積	5.136 (m ²)
処理能力水量	1,499 (リッル/日)

平面図2 1/20 プレスト管排水孔


断面図 1/20



断面図 1/20



平面図3 1/20 上部マンホール



3 オーバーフロー管に異物混入防止ネットを取付。

備考 1 対応する合併浄化槽は、自然流出で放流ポンプの付かないタイプの浄化槽です

2 嵩上げは最低でも50mmは使用するものとし、最大でも300mm以内の使用に止める事

バイオクリーンFタイプ 5・7人槽兼用 重耐圧・エアリフト仕様

製図

縮尺

1/20

株式会社大通バイオクリーン

〒981-4131 宮城県加美郡色麻町大字上新町117-37
TEL:0229-25-7871 FAX:0229-25-7872

作成日：2025年 9月 30日